



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: 8 (863) 240-63-08.
Факс: 8 (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Донецку

Почтовый адрес: ул. Стадионная д. 52, г. Донецк, Ростовская область, 346330.

E-mail: 14ogpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия»: 8 (863) 239-99-99

« 13 » ноября 20 18 г.

(дата составления акта)

17 часов 00 минут

(время составления акта)

г. Донецк

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 77

По адресу/адресам: 3 микрорайон д.25, г. Донецк, Ростовская область.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 77 от 09 октября 2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 09 часов 00 минут «22» октября 2018 г. по 17 часов 00 минут «13» ноября 2018 г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку:

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.
Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области – капитан
внутренней службы – Дамер Ирина Павловна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по административно –
хозяйственной работе – Янковская Анна Яковлевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	Директор ГБУ СОН РО «ЦСПСД г. Донецка»
2.	На материалы, применяемые для отделки потолка в спальном помещении (спальня малышей) стационарного отделения, отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях опасности данных материалов.	ч.3, ч.7, ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Директор ГБУ СОН РО «ЦСПСД г. Донецка»
3.	На материалы, применяемые для отделки потолка в спальном помещении (спальня девочек) стационарного отделения, отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях опасности данных материалов.	ч.3, ч.7, ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Директор ГБУ СОН РО «ЦСПСД г. Донецка»
4.	На материалы, применяемые для отделки потолка в спальном помещении (спальня мальчиков) стационарного отделения, отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях опасности данных материалов.	ч.3, ч.7, ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Директор ГБУ СОН РО «ЦСПСД г. Донецка»
5.	На материалы, применяемые для отделки покрытия полов на путях эвакуации из стационарного отделения, отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях опасности данных материалов.	ч.3, ч.6, ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Директор ГБУ СОН РО «ЦСПСД г. Донецка»
6.	На материалы, применяемые для отделки потолка на путях эвакуации из стационарного отделения (помещение игровой взрослых, учебный класс), отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях опасности данных материалов.	ч.3, ч.6, ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Директор ГБУ СОН РО «ЦСПСД г. Донецка»
7.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях гаража обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п.20 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	Директор ГБУ СОН РО «ЦСПСД г. Донецка»

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 77/1/1 от 13.11.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший инспектор ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы – И. П. Дамер

« 13 » ноября 2018 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И. о. директора ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» - Янковская Анна Яковлевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 13 » ноября 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: